

**Värde                      Ålder i min    Felflagga 1=fel**

Typ (G=Grupp, P=Position)	Namn	Givartyp	Typ av värde	Registeradress 1- index	Holdingregister (16-bit unsigned)	Inputregister	Coil-status	Timeout (minuter)	Timeoutregel	Grupp/Position
G	Exempelvägen	Innetemperatur	Medelvärde	1	40001	30001	1	180	Behåll	Exempelgrupp
G	Exempelvägen	Innetemperatur	Lägsta värde	2	40002	30002	2	180	Behåll	Exempelgrupp
G	Exempelvägen	Innetemperatur	Högsta värde	3	40003	30003	3	180	Behåll	Exempelgrupp
G	Exempelvägen	Innetemperatur	Medianvärde	4	40004	30004	4	180	Behåll	Exempelgrupp

IP_adress	Register	Exempel-värde		Ålder på värdet		Felflagga	
		Holding 4XXXX (funk 03)		Input 3XXXX (funk 04)		Coil-status	
217.198.75.XX:502	1	40001	223	30001	37	1	0
217.198.75.XX:502	2	40002	214	30002	72	2	0
217.198.75.XX:502	3	40003	195	30003	44	3	0
217.198.75.XX:502	9758	49758	3366	39758	59	9758	1